



GFR06247414
ESS

Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Sekce ekonomiky

Odbor veřejných zakázek a právních služeb

Č. j.: 56954/14/7003-31000-050225

Vyřizuje: Bc. Jana Šrámková

Tel.: 29685 4416

E-mail: jana.sramkova@fs.mfcr.cz

2. Dodatečná informace k zadávacím podmínkám dle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

Veřejná zakázka v otevřeném podlimitním řízení:

„Renovace infrastruktury VZ Smilovice“

Zadavatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Zadavatel obdržel dne 29. 10. 2014 žádost o dodatečné informace k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel v souladu s § 49 ZVZ poskytuje dodatečné informace v tomto znění:

Dotaz č. 1 (citace uchazeče):

Je k dispozici realizační projektová dokumentace, nebo má být součástí nabídky uchazeče?

Odpověď:

Součástí zadávací dokumentace je pouze výkaz výměr. Ten je převzat z projektové dokumentace, zpracované autorizovaným projektantem. Vybranému uchazeči bude předána dokumentace projektu, která obsahuje kromě výkazu výměr i detailní informace ohledně realizace jednotlivých tras vč. Výkresové dokumentace.

Dotaz č. 2 (citace uchazeče):

Žádáme o upřesnění položky „průrazy stěnou“ – tloušťka stěny, průměr otvoru, beton / cihla.

Odpověď:

Dotazované položky průrazy stěnou a průraz stropem jsou dle dostupné dokumentace objektu následující:

Průraz stropem- délka max. 30cm, materiál železobeton Průraz stěnou - délka max. 25cm, materiál železobeton.

Bližší informace vzhledem ke stáří objektu a omezenému přístupu k původní stavební dokumentaci stavitele nejsou k dispozici.

Dotaz č. 3 (citace uchazeče):

Je požadováno finální začištění zdí – např. po průřezech? Včetně výmalby celých ploch?

Odpověď:

Začištění průrazných ploch je požadováno pouze v rámci plochy průrazu a okolních dotčených ploch. Tedy začištění a výmalba realizovaného průrazu. Návaznost na okolní plochy bude zajištěna finální výmalbou zadavatelem.

Dotaz č. 4 (citace uchazeče):

Žádáme o upřesnění rozsahu instalace aktivních prvků. Je požadováno i nastavení switchů a jejich integrace do stávajícího provozu?

Odpověď:

V rámci tohoto zadávacího řízení je požadováno pouze dodání aktivních prvků v požadované HW konfiguraci. Finální SW konfigurace proběhne v gestci zadavatele.

Dotaz č. 5 (citace uchazeče):

Předpokládáme, že po dobu rekonstrukce nebude areál využíván a že práce na rekonstrukci budou probíhat v běžné pracovní době.

Odpověď:

Po dobu rekonstrukce objektu nebude objekt Finanční správy využíván ke vzdělávacím účelům. Nicméně bude potřeba zajistit součinnost s dodavatelem stavebních úprav (samostatná veřejná zakázka). Součinnost bude spočívat v koordinaci prací v návaznosti na připravenosti dílčích prostor objektu.

Dotaz č. 6 (citace uchazeče):

Bude pro realizaci díla potřeba pomocné lešení? Nebo jiné pomocné zařízení?

Odpověď:

Výška vnitřních prostor objektu, kde budou prováděny instalace strukturované kabeláže a dalších prvků předmětu této veřejné zakázky, nepřesáhne 4m od okolní úrovně podlahy.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V souladu s ustanovením § 49 odst. 3 ZVZ zadavatel odesílá tyto dodatečné informace všem uchazečům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále bude dodatečná informace vyvěšena na profilu zadavatele <https://qfr.ezak.cz/> a na internetových stránkách Finanční správy.

Mgr. Anna Bednářová
ředitelka Odboru veřejných zakázek
a právních služeb